



## VKF Anerkennung Nr. 32179

**Inhaber /-in**

Gyso AG  
Steinackerstrasse 34  
8302 Kloten  
Schweiz

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

171 - Klebstoffe, Fugenabdichtungen

**Produkt**

GYSO-Brandschutzschaum

**Beschreibung**

Fugenschaum aus PUR, RD=20kg/m<sup>3</sup>

**Anwendung**

RF2

**Unterlagen**

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '406143-21-0541-02B' (02.12.2021)

**Prüfbestimmungen**

VKF

**Beurteilung**

Brandkennziffer 5.2

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2027

**Ausstellungsdatum**

29.06.2022

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising