Nachweis

Einsteckschlösser für Feuerschutz- und Rauchschutztüren gemäß DIN 18250:2003

Prüfbericht
Nr. 14-000688-PR01
(PB-G01-03-de-02)

ift ROSENHEIM

Auftraggeber	MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG Laufenstr. 172 4245 Kleinlützel Schweiz
Produkt	Zweifallen-Einsteckschloss
Bezeichnung	CASA – 1236PDa
Leistungsrelevante Produktdetails	Dornmaß: 60 mm; Entfernung: 78 mm, Nussvierkant: 9 mm; Stulpausführung (B x D x L): 24 mm x 3 mm x 230 mm; Falle: Kunststofffalle mit Fallenplatte; Riegelwerk: ohne
Intstalations und Benutzungshinweise	Gemäß des Beschlagsherstellers.
Besonderheiten	Ausführung mit zwei Fallen und ohne Riegel; mit Panikfunktion

Ergebnis

Klassifizierung gemäß DIN 18250 : 2003

Eine Klassifizierung nach DIN 18250 : 2003 ist aufgrund des abweichenden Fallen- sowie Dornmaßes und der Ausführung ohne Riegel nicht möglich. Der Nachweis der Eignung als Einsteckschloss für Feuer- und Rauchschutztüren kann gegebenen Falles über ein AbP geregelt werden.

ift Rosenheim
24.02.2015

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Gerd Steiner
Prüfingenieur
Bauteile

Grundlagen

DIN 18250 : 2003

Prüfnormen:
DIN 18250 : 2003
DIN 18251-1 : 2002

Prüfbericht 14-000688-PR01 (PB-G01-03-de-01) vom 21.10.2014

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Anforderungen von Einsteckschlösser für Feuerschutz- und Rauchschutztüren gemäß DIN 18250 : 2003.

Dieser Prüfbericht ersetzt **nicht** den Übereinstimmungsnachweis.
Die Bestimmungen aus DIN 18250 : 2003 zur Kennzeichnung von Einsteckschlösser für Feuerschutz- und Rauchschutztüren sind zu beachten.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift- Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 11 Seiten.

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290
www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00